

Torino, 6 maggio 2019

Prot. 520 / 2019 E

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di poltrone per la Multisala Cinema Massimo – CIG 78682984EA – Chiarimenti (3) – Consistenza bracciolo – Descrizione grafica e fotografica.

Si risponde di seguito ad alcuni quesiti avanzati dai concorrenti:

Quesito 3: *Cosa si intende per fiancata "a tutto pieno"? Un blocco parallelepipedo fine fila che poggia a terra, non rivestito in tessuto ma in altro materiale (es. legno)? Di conseguenza, il bracciolo solidale tappezzato in sommità è un top sempre in legno ma rivestito in tessuto che si fissa sul blocco sottostante?*

Risposta: Con "fiancata a tutto pieno" si intende un blocco in legno *pieno*, cioè non in struttura scatolare. Il bracciolo deve essere rivestito esternamente in tessuto (incluso il poggiaabbraccio) e NON deve arrivare fino a terra, ma deve essere sopraelevato di 30 cm circa per facilitare la pulizia del pavimento.

Quesito 4: *Questa composizione di bracciolo (blocco + top) vale sia per i terminali che per i braccioli intermedi tra le sedute?*

Risposta: Terminali e braccioli intermedi NON devono avere consistenza o forma diversa.

Quesito 5: *Cosa si intende per rivestimento dello schienale trapuntato? Una impuntura delle cuciture oppure proprio un effetto trapuntino?*

Risposta: Si intende: le cuciture di giunzione del tessuto in corrispondenza degli angoli devono essere ribattute con cucitura di rinforzo a monte e a valle della cucitura di giunzione.

Quesito 6: *In merito alla procedura di gara in oggetto, Vi chiediamo se il materiale grafico e fotografico a corredo della relazione tecnica può essere raccolto in un fascicolo a parte o deve essere incluso all'interno delle 10 facciate della relazione tecnica.*

Risposta: La documentazione grafica e fotografica a corredo deve essere INCLUSA nelle 10 facciate.

Daniele Tinti

Coordinatore generale – RUP

