

1 2-Clima
1 : 50



2 Sezione 19
1 : 50

Elenco apparati meccanici				
Contrassegno	Descrizione	Conex-Condensa	Conex-Mandata	Conex-Ritorno
2	Estrattore Aria			
3	Estrattore Aria			
4	Unità Esterna CDZ			
U2	Unità internal	Tubazione in PVC d. 16mm	Tubazione Rame isolato d. 9.5mm	Tubazione Rame isolato d. 15.9mm
U1	Unità internal	Tubazione in PVC d. 16mm	Tubazione Rame isolato d. 9.5mm	Tubazione Rame isolato d. 15.9mm

GA^ENGINEERING Torino Milano Roma Catania
Corso Marconi, 20 - 10125 Torino
+39 011 0566426
+39 011 0432005
info@gae-engineering.com
segreteria@pec.gaeengineering.com
www.gae-engineering.com

FONDAZIONE M.A. PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - CINETECA
Via Sospello 195/A - Torino

COMMITTENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
VIA MONTEBELLO 22
TORINO

PROGETTO

(Dir. Tecnica) *Ing. G. G. Amaro*

(Progettista) *Alberto P.J. Zanella CNPI TO 3252*

TIMBRI - FIRME

AMBITO **PROGETTO IMPIANTI**

LIVELLO Progetto Esecutivo

ELABORATO LIVELLO 2 - CONDIZIONAMENTO

N. M04

DATA 15/05/2020

SCALA 1 : 50

REV	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
1	Prima Emissione	AZ	GGA	GGA
		---	---	---
		---	---	---

settore	commessa GA °	liv. prog.	tipo documento	livello/piano	n° elaborato	rev.
SS	18AGSS002	PE	PTA	PE		1

È vietata la riproduzione, in qualunque modo e forma, in tutto o in parte del documento senza l'autorizzazione di GAe Engineering.
Non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli disciplinati dal contratto tra GAe ed il suo Cliente.